

COMMUNE DE NEGREPELISSE
Echelle : 1/1000°

Poste PSSA
82134P0103 "SPORTING"
à remplacer par
Poste PAC4UF
82134P2103 "SPORTING"

A déposer :

- 1 Câble HTA 95² à déconnecter
- 2 Câbles BT 150² à déconnecter
- 1 Poste PSSA à déposer

A poser :

- Poste type PAC 4UF - RAL 6003
- Transfo TPC 250kVA
- Tableau HTA Monobloc type RM6 2I+P
- 1 Câble HTA 240² à raccorder vers
Départ ALBIAS QUERCND05
- 1 Kit CSE 400-B24-240 à poser
- 1 Câble HTA 150² à raccorder vers J24
- 1 Kit CSE 400-B24-150 à poser
- 1 Tableau TIPI T4-1200
- 1 Raccordement BTA 150² vers FC existante
- 1 Raccordement BTA 150² vers J02
- 1 Boucle de fond de fouille
- 1 Ceinture équipotentielle

Poste PSSA
82134P0103 "SPORTING"
à remplacer par
Poste PAC4UF
82134P2103 "SPORTING"



Envoyé en préfecture le 02/03/2020
Reçu en préfecture le 02/03/2020
Affiché le 04/03/2020
ID : 082-228200010-20200218-CP2020_02_14-DE

Poste UC
82134P0135 "MONTROZIES"

1 HTA 3x150Alu
C33-226 existant

1 Jonction HTA 150²
à confectionner

1 Jonction BT 150²
à réaliser sur câble existant

Poste PSSA
82134P0103 "SPORTING"
à remplacer par
Poste PAC4UF
82134P2103 "SPORTING"

Départ ALBIAS
QUERCND05
1 HTA 3x240Alu
C33-226 à poser en privé

SIGNATURE(S):

1 Forage dirigé
à réaliser L=25ml
(Enrobé neuf)

Départ ALBIAS
QUERCND05
1 HTA 3x240Alu
C33-226 à poser

1 Forage dirigé
à réaliser L=25ml
(Enrobé neuf)

Départ ALBIAS
QUERCND05

J23
1 Jonction HTA 240²
à confectionner

